

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, г. Санкт-Петербург, 190020  
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинград-  
ская обл., 188662  
тел: (812)334-29-20, факс: 334-29-25. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99  
E-mail: [gu@mchs-lenobl.com](mailto:gu@mchs-lenobl.com)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662,  
тел: 640-05-90.  
E-mail: [ugpnlenobl@yandex.ru](mailto:ugpnlenobl@yandex.ru)

Отдел надзорной деятельности Кировского района  
Ленинградская обл., Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 3,  
тел./факс: 8(81362) 79-396.  
E-mail: [ogpn-kr@yandex.ru](mailto:ogpn-kr@yandex.ru)

Предписание № 162/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Лицей г. Отрадное»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В исполнение распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Гончарова А.В. от «25» мая 2015 года № 162, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 04 июня 2015 года с 09 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая, выездная проверка ВрИО заместителя начальника отдела надзорной деятельности Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области подполковником внутренней службы Драчевым Михаилом Вячеславовичем, территории, зданий, сооружений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. Отрадное» (далее (сокращенное наименование) – МБОУ «Лицей г. Отрадное») по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Отрадное, ул. Дружбы, д. 1,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МБОУ «Лицей г. Отрадное» Рудковской Аллой Альбертовной, заместитель директора МБОУ «Лицей г. Отрадное» Снетковой Людмилой Анатольевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ проверки	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Директор не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума. (Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1).	пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) (далее – ППР в РФ). Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	05.05.2016	
2.	Не произведены расчёты <u>категорий по взрывопожарной и пожарной опасности</u> , а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для всех помещений производственного и складского назначения. (Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1).	пункт 20 ППР в РФ. часть 2 статьи 19 главы 5, п. 21 статьи 27 главы 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ФЗ № 123-ФЗ). Свод правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".	05.05.2016	
3.	Допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом <u>одновременное пребывание более 50 человек</u> , а именно: в актовом зале, расположенном на 2-ом этаже, здания школы	пункт 25 ППР в РФ.	05.05.2016	

	установлено более 50 стульев (кресел). (Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1).		
4.	Не обеспечена <u>обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций</u> огнезащитным составом, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока её действия. (Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1).	пункт 21 ППР в РФ. пункт 5.16 ППБ 101-89 "ПРАВИЛА пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений".	05.05.2016
	На путях эвакуации, а именно: коридорах во всём здании, кроме фойе при входе в здание школы 1-го этажа 3-х этажного корпуса здания школы, допускается применение материалов ( <u>напольные покрытия</u> и деревянная подложка под напольным покрытием) с неустановленными показателями по пожарной опасности. (Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1).	пункт 33 ППР в РФ. статья 4, статья 134, табл. 3, табл. 27, табл. 28 ФЗ № 123-ФЗ.	05.05.2016
6.	При эксплуатации эвакуационных выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: <u>двери эвакуационных выходов</u> открываются не по ходу выхода из здания - из поэтажных коридоров 1, 2, 3 этажей в лестничные клетки здания школы (расположенные в западной и восточной частях здания школы). (Ленинградская область, Кировский район,	пункт 33, подпункт ж) пункта 36 ППР в РФ. статья 4 ФЗ № 123-ФЗ. пункт 4.2.6 Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	05.05.2016

г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1).		
------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО заместителя начальника ОНД Кировского района

УНДиПР Главного управления МЧС России по

Ленинградской области Драчев М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» июня 2015 года



(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:


Заместитель директора по АХЧ МБОУ

«Лицей г. Отрадное» Снеткова Л.А.

по доверенности от 15.06.2015 № 120

(должность, фамилия, инициалы)

«16» июня 2015 года

 (подпись)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

*Не согласен с предписанием № 4 от 16.06.15*